



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Дылымский многопрофильный лицей имени Изудина Гаджиева»

368140 РД, Казбековский район с. Дылым, ул. Абуева 1, тел. 89884425587 эл.адрес: dmmlicei@mail.ru

10.04.2021г.

18.03.2021г. отделом НД и ПР №10 проведена внеплановая проверка за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях МКОУ «Дылымский многопрофильный лицей им.И.Гаджиева».

По результатам проверки выявлены следующие нарушения.

1. На пути эвакуации, на двери отсутствуют запоры, обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа (ст.26 ППР в РФ №1479)
2. Не представлен акт о работоспособности автоматической пожарной сигнализации (ст.42 ППР в РФ 1479)
3. На объекте защиты допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (п.35 «В» ППР в РФ № 1479)
4. Допускается персонал к работе не прошедший инструктаж (ст. 3 ППР № 1479)
5. Не обеспеченно периодичность осмотра проверки огнетушителей. Учет и наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале (ст. 60 ППР в РФ №1479)
6. Отсутствует должное количество знаков пожарной безопасности (ст. 36 ППР № 1479)

На 10.04.2021г. устранены пункты 1; 2;4 и 5.

Директор



Юсупова Я.Ш.